


 Laboratoriet är ackrediterat av ackrediteringstjänsten FINAS  
 (FINAS-ackreditering T 106, EN ISO/IEC 17025)

Denna rapport får endast återges i sin helhet. Resultaten gäller endast analyserade prover.

**Beställare:**

 Larsmo kommuns vattenverk  
 Beställar-ID 701  
 Norra Larsmovägen 30  
 68570 LARSMO


<b>Prov:</b>	Hushållsvatten	<b>Beställningsnummer:</b>	-
<b>Provnummer:</b>	2020-13360-001	<b>Ankomstdatum:</b>	24.11.2020 <b>Tid:</b> 14:05
<b>Provdatum:</b>	24.11.2020	<b>Tid:</b>	10:50
<b>Märkning:</b>	StrandCamping	<b>Analysstart datum:</b>	24.11.2020
<b>Provtagare:</b>	Gunilla Skog Hälsoinspektionens provtagare		
<b>Provningsorsak:</b>	Förnyat prov		
<b>Tilläggs information:</b>	Provets temperatur 7,3 °C 1 min 8,1 °C		

Undersökning	Resultat	Max. Enhet	Metod	Mätosäk. (%)
Koliforma bakterier 37°C 18 t	0	CFU/100 ml	* ISO 9308-2:2014	
Escherichia coli	0	CFU/100 ml	* ISO 9308-2:2014	

Mätosäkerheten för mikrobiologiska analyser inom kompetensområdet fås vid förfrågan.

\*) Markerade metoder ingår i ackrediteringen. Ackrediteringen gäller inte för utlåtanden.

**Utlåtande**

 Hushållsvattnet uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven och -mål (SHMf 1352/2015).  
 Täyttää talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja laautavoitteet tutkituilta osin (STM a 1352/2015).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

**För kännedom**

 Gunilla Skog Hälsoinspektionens provtagare halsoinspektionen@jakobstad.fi  
 Jakobstads hälsoinspektionen/ Pietarsaaren terveystalonvalvonta halsoinspektionen@jakobstad.fi  
 Kronoby Vatten och Avlopp Säbravägen 2 68500 KRONOBY Mikael Viklöv  
 Larsmo kommun/ Larsmo Vatten Bjarne Häggman Norra Larsmovägen 30 68570 LARSMO  
 Terveystarkastajat Kokkola yterveys@kokkola.fi