

**Planutkastets framläggningstid: 27.4–11.5.2017.**

**Utlåtanden:**

<p><b>1. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- I planläggningen bör man i tillräcklig utsträckning trygga räddningsfordonens tillgänglighet till området.</li> </ul> <p>I planen skall även beaktas tillräcklig tillgång till släckningsvatten i området. Räddningsmyndigheten rekommenderar att ett nätverk av vattenposter byggs i området. En tillräcklig tillgång på släckningsvatten tryggas med en tillräckligt stor vattenledning (&gt;150 mm) i byggda brandposter, vars interna avstånd är högst 500m.</p> <p><b><u>Bemötande:</u> Vattenledningar och brandposter kan förverkligas inom området och dess gatuområden samt områden för samhällsteknisk försörjning. Noggrannare teknisk planering tar ställning till dimensioneringsfrågor, brandposternas slutliga placering och dylikt.</b></p>
<p><b>2. Österbottens museum</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Österbottens museum har inget att anmärka.</li> </ul> <p><b><u>Bemötande:</u> Föranleder inte ändringar.</b></p>
<p><b>3. Österbottens förbund</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meddelar att de inte ger utlåtande.</li> </ul> <p><b><u>Bemötande:</u> Föranleder inte ändringar.</b></p>
<p><b>4. Hälsoinspektionsbyrån</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vid genomgång av utkastet framkom inga sådana hälsosfaktorer som skulle ha inverkan på förverkligandet av detaljplanen.</li> </ul> <p><b><u>Bemötande:</u> Föranleder inte ändringar.</b></p>